

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Měříčkova, 1491 / 46


PSČ, místo: 621 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Řečkovice (611646), 4417/1

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztažná plocha: 1634

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

40.2

Velmi
úsporná

B

60.4

Úsporná

C

80.5

Méně úsporná

D

118

Nehospodárná

E

151

Velmi
nehospodárná

F

188

Mimořádně
nehospodárná

G

D

91.0

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE – QZE580%: 129.8
Elektrina: 12.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel průniku tepla budovy	0.52 (W/m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.0 (kWh/(m ² ·rok))	
	Celková dodaná energie	87.0 (kWh/(m²·rok))	D
	Vytápění	70.3 (kWh/(m ² ·rok))	D
	Chlazení	5.53 (kWh/(m ² ·rok))	C
	Nucené větrání	0.02 (kWh/(m ² ·rok))	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.87 (kWh/(m ² ·rok))	C
	Osvětlení	1.23 (kWh/(m ² ·rok))	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 551562.0

Vyhotoveno dne: 07.12.2023

Podpis:

Osoba určená: